

CERYFIKAT BADANIA

Nr O-30-00838-15

Producent	ATTACK, s.r.o. Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky Słowacja
Produkt	Kocioł grzewczy
Oznaczenie typu	ATTACK SLX xx LAMBDA
Wymóg dotyczący ekoprojektu	Rozporządzenie Komisji (EU) nr 2015/1189 wymagania Ekoprojektu Załącznik II, art.1
Metoda badania	CSN EN 303-5:2013
Metoda ogrzewania	Ręczne
Preferowane paliwo	Drewno A

Wyniki

Typ		SLX 20 LAMBDA	SLX 25 LAMBDA	SLX 35 LAMBDA	SLX 45 LAMBDA	SLX 55 LAMBDA
Nominalna moc						
CO (10%O ₂)	mg/m ³	204	125	168	126	119
OGC (10%O ₂)	mg/m ³	19	14	17	11	7
Proch (10%O ₂)	mg/m ³	16	18	21	19	19
NOx (10%O ₂)	mg/m ³	153	177	189	186	183
użyteczna wydajność	%	82,5	82,3	81,1	81,2	81,0
Minimalna moc						
CO (10%O ₂)	mg/m ³	221	252	228	222	157
OGC (10%O ₂)	mg/m ³	17	22	19	22	14
Proch (10%O ₂)	mg/m ³	11	13	17	11	13
NOx (10%O ₂)	mg/m ³	118	113	146	131	167
użyteczna wydajność	%	82,7	83,0	82,9	82,8	83,3
Emisja sezonowa						
CO (10%O₂)	mg/m³	218	233	219	208	151
OGC (10%O₂)	mg/m³	17	21	19	20	13
Proch (10%O₂)	mg/m³	12	14	18	12	14
NOx (10%O₂)	mg/m³	123	123	152	139	169

Typ		SLX 20 LAMBDA	SLX 25 LAMBDA	SLX 35 LAMBDA	SLX 45 LAMBDA	SLX 55 LAMBDA
nson	%	82,7	82,9	82,6	82,6	83,0
F1	%	3	3	3	3	3
F2	%	0,9	0,8	0,7	0,6	0,5

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń

ns	%	79	79	79	79	79
----	---	----	----	----	----	----

Podstawa wydania Certyfikatu

Raport nr.
39-9907/T, 39-10538/T i kolejne raporty
wydany przez Laboratorium Badawcze nr
1045.1, akredytowany Certyfikatem
Akredytacji CAI nr 447/2015

Inżynieryjny Instytut Testowy certyfikowany niniejszym Certyfikatem, który przeprowadził dla danego produktu ocenę i obliczenia z powyższymi wynikami.

BRNO, 2015-09-02

Pieczętka okrągła
INŻYNIERYJNY INSTYTUT BADAWCZY

Milan Holomek
(podpis)
Kierownik Stacji Badań Urządzeń
Ciepłowych i Ekologicznych

O-30-00838-15 Strona 2 (2)

Przetłumaczone z j.angielskiego

01.04.2023r.