

CERYFIKAT BADANIA

Nr O-30-00837-15

Producent	ATTACK, s.r.o. Dielenska Kruzna 5020, 038 61 Vrutky Słowacja
Produkt	Kocioł grzewczy
Oznaczenie typu	ATTACK SLX xx STANDARD PROFI
Wymóg dotyczący ekoprojektu	Rozporządzenie Komisji (EU) nr 2015/1189 wymagania Ekoprojektu Załącznik II, art.1
Metoda badania	CSN EN 303-5:2013
Metoda ogrzewania	Ręczne
Preferowane paliwo	Drewno A

Wyniki

Typ		SLX 20 STANDARD PROFI	SLX 25 STANDARD PROFI	SLX 35 STANDARD PROFI	SLX 45 STANDARD PROFI	SLX 55 STANDARD PROFI
Nominalna moc						
CO (10%O ₂)	mg/m ³	206	136	108	127	135
OGC (10%O ₂)	mg/m ³	19	15	7	13	4
Proch (10%O ₂)	mg/m ³	17	19	21	18	18
NOx (10%O ₂)	mg/m ³	122	154	185	187	175
użyteczna wydajność	%	81,8	81,4	81,0	81,1	81,1
Minimalna moc						
CO (10%O ₂)	mg/m ³	326	149	297	263	188
OGC (10%O ₂)	mg/m ³	22	19	12	28	27
Proch (10%O ₂)	mg/m ³	13	16	11	14	9
NOx (10%O ₂)	mg/m ³	118	119	135	138	158
użyteczna wydajność	%	82,6	83,7	83,1	82,4	83,4
Emisja sezonowa						
CO (10%O₂)	mg/m³	308	147	269	243	180
OGC (10%O₂)	mg/m³	22	18	11	26	24
Proch (10%O₂)	mg/m³	14	16	13	15	10
NOx (10%O₂)	mg/m³	119	124	143	145	161

Typ		SLX 20 STANDARD PROFI	SLX 25 STANDARD PROFI	SLX 35 STANDARD PROFI	SLX 45 STANDARD PROFI	SLX 55 STANDARD PROFI
nson	%	82,5	83,4	82,8	82,2	83,1
F1	%	3	3	3	3	3
F2	%	0,9	0,9	0,7	0,6	0,5

Sezonowa efektywność energetyczna ogrzewania pomieszczeń

ns	%	79	79	79	79	80
----	---	----	----	----	----	----

Podstawa wydania Certyfikatu

Raport nr.
39-9907/T, 39-10538/T i kolejne raporty
wydany przez Laboratorium Badawcze nr
1045.1, akredytowany Certyfikatem
Akredytacji CAI nr 447/2015

Inżynieryjny Instytut Testowy certyfikowany niniejszym Certyfikatem, który przeprowadził dla danego produktu ocenę i obliczenia z powyższymi wynikami.

BRNO, 2015-09-02

Pieczętka okrągła
INŻYNIERYJNY INSTYTUT BADAWCZY

Milan Holomek
(podpis)
Kierownik Stacji Badań Urządzeń
Ciepłowych i Ekologicznych

O-30-00837-15 Strona 2 (2)

Przetłumaczone z j.angielskiego

01.04.2023r.