



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Czech Republic

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE CERTIFICATE OF TEST

Číslo
Number **O-B-01803-20**

Výrobce - *Manufacturer* ATTACK, s.r.o.
Dielenská Kružná 5020, 038 61 Vrútky
Slovensko - *Slovakia*

Výrobek - *Product* Kotel teplovodní - *Hot-water boiler*

Typové označení - *Type designation* **ATTACK SLX 25 STANDARD, PROFI
ATTACK SLX 30 STANDARD, PROFI *)
ATTACK SLX 35 STANDARD, PROFI**

Požadavky na ekodesign - *Ecodesign requirements* Nařízení Komise (EU) č. 2015/1189, příloha II, čl. 1 –
Commission Regulation (EU) No. 2015/1189, Annex II, Art. 1
Nařízení Komise (EU) č. 2015/1187, příloha II –
Commission Regulation (EU) No. 2015/1187, Annex II

Metoda zkoušek - *Test method* ČSN EN 303-5:2013

Způsob topení - *Heating method* ruční - *manual*

Preferované palivo - *Preferred fuel* dřevo - *A – wood - A*

Výsledky - *Results*

Typ - <i>Type</i>	SLX 25 STANDARD PROFI	SLX 30 STANDARD PROFI *)	SLX 35 STANDARD PROFI
Jmenovitý výkon - <i>Nominal output</i>			
CO (10% O ₂) mg/m ³	136	122	108
OGC (10% O ₂) mg/m ³	15	11	7
Prach - <i>Dust</i> (10% O ₂) mg/m ³	19	20	21
NOx (10% O ₂) mg/m ³	154	170	185
Užitečná účinnost - <i>Useful efficiency</i> %	82,0	81,8	81,5

Snižovaný výkon - <i>Minimal output</i>			
CO (10% O ₂) mg/m ³	149	223	297
OGC (10% O ₂) mg/m ³	19	16	12
Prach - <i>Dust</i> (10% O ₂) mg/m ³	16	14	11
NOx (10% O ₂) mg/m ³	119	127	135
Užitečná účinnost - <i>Useful efficiency</i> %	84,4	84,3	84,2

Sezonní emise - *Seasonal emissions*

CO (10% O ₂) mg/m ³	147	208	269
OGC (10% O ₂) mg/m ³	18	15	11
Prach - <i>Dust</i> (10% O ₂) mg/m ³	16	15	13
NOx (10% O ₂) mg/m ³	124	134	143

*) Hodnoty deklarované výrobcem – *The values declared by the manufacturer*

O-B-01803-20, strana – *page* 1 (2)





Typ - Type		SLX 25 STANDARD PROFI	SLX 30 STANDARD PROFI *)	SLX 35 STANDARD PROFI
η_{son}	%	84,1	84,0	83,8
F1	%	3	3	3
F2	%	0,9	0,8	0,7

Sezonní energetická účinnost - Seasonal space heating energy efficiency

η_s	%	80	80	80
----------	---	----	----	----

Index energetické účinnosti - Energy Efficiency Index

EEI	%	118	118	118
-----	---	-----	-----	-----

Třída energetické účinnosti - Energy Efficiency Class

-	A ⁺	A ⁺	A ⁺
---	----------------	----------------	----------------

*) Hodnoty deklarované výrobcem – The values declared by the manufacturer

Podklad pro vydání osvědčení
- Basis for Certificate issue

Protokoly č. - Reports No.
39-15163/T a protokoly navazující - and follow-up reports,
vydané Zkušební laboratoří č. 1045.1, akreditovanou ČIA o.p.s.,
číslo osvědčení o akreditaci 28/2020
issued by Testing Laboratory No. 1045.1, accredited by CAI,
Accreditation Certificate No. 28/2020

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto certifikátem potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky a výpočty s výše uvedenými výsledky.
The Engineering Test Institute certifies by this Certificate to have conducted for the given product the test and calculation with above stated results.

Brno, 2020-10-20



Ing. Stanislav Buchta
zástupce vedoucího zkušebny tepelných a ekologických zařízení
Deputy Head of Heat and Ecological Equipment Test Station