



Strojírenský zkušební ústav, s.p., Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, Public Enterprise, Brno, Czech Republic

OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE

TEST CERTIFICATE

PRØVNINGSATTEST

Číslo
Number
Nummer

O-31-00619-14

Výrobce - Manufacturer - Fabrikant

EKO-VIMAR ORLAŃSKI Sp. Z o.o.
ul. Warszawska 20, 48-385 Otmuchów
Polsko - Poland - Polen

Výrobek - Product - Produkt

Kotel teplovodní - Hot Water Boiler - Centralvarmekedel

Typové označení / Obchodní označení
Type designation / Trade mark - Model

ORLAN 96 SUPER

Metoda zkoušek - Test Procedure - Test procedure

EN 303-5, třída 5 - class 5 - klasse 5

Způsob topení - Heating procedure
- Fyringsprincip

manuální - manually - manuelt

Palivo - Fuel - Brændsel

dřevo - wood - brænde

Výsledky - Results - Resultater

Jmenovitý výkon - Nominal output - Nominel ydelse

95 kW

CO (10%O₂)

520

mg/m³

Max

700

mg/m³

OGC (10%O₂)

28

mg/m³

Max

30

mg/m³

Prach - Dust - Støv (10%O₂)

20

mg/m³

Max

60

mg/m³

Účinnost - Efficiency - Virkningsgrad

92,0

%

Min

89,0 %

Snížený - Lower output - Laveste ydelse

kW

CO (10%O₂)

mg/m³

Max

700

mg/m³

OGC (10%O₂)

mg/m³

Max

30

mg/m³

Prach - Dust - Støv (10%O₂)

mg/m³

Max

60

mg/m³

Účinnost - Efficiency - Virkningsgrad

%

Min

89,0 %

Podklad pro vydání osvědčení - Basis
of certificate - Grundlag for prøvningsattest


Protokol č. - Test Report No. - Prøvningsrapport nr.
31-9433/T ze dne / of 2014-08-11

Strojírenský zkušební ústav, s.p. tímto osvědčením o zkoušce potvrzuje, že u předmětného výrobku provedl zkoušky s výše uvedenými výsledky. Strojírenský zkušební ústav, s.p. je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1045.1.

Strojírenský zkušební ústav, s.p. approves with this test certificate that testing of the product in question was performed with the results as stated above. Strojírenský zkušební ústav, s.p. is accredited testing laboratory No. 1045.1.


Strojírenský zkušební ústav, s.p. attesterer med dette prøvningsattest, at testen af produktet er i overensstemmelse med de ovennævnte værdier. Strojírenský zkušební ústav, s.p. er akkrediteret testlaboratorium 1045.1.

Brno, 2014-08-13



Milan Holomek
vedoucí zkušebny tepelných
a ekologických zařízení
Head of Heat and Environment-Friendly
Test Station




Ing. Jiří Dvořák
vedoucí zkušební laboratoře
Head of Test Station

O-31-00619-14, strana - page 1 (1)

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 56b, 621 00 Brno, Česká republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 56b, 621 00 Brno, Czech Republic

www.szutest.cz

